

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по м.р. Елховский и
Кошкинский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(446480, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, д. 6 а; тел. 8(84650)2-15-17)

Предписание № 33/1/1

*об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара*

**Государственному бюджетному общеобразовательного учреждения основная
общеобразовательная школа с. Старая Кармала муниципального района Кошкинский
Самарской области (далее – ГБОУ ООШ с. Ст. Кармала) в лице директора ГБОУ ООШ с.
Ст. Кармала Толстиковой Елены Алексеевны**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по м.р. Елховский и Кош-
(наименование органа ГПН)
кинский Самарской области по пожарному надзору № 33 от 18.03.2021, ст. 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.04.2021 по
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку
14.04.2021 проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальным районам Елховский и Кошкинский управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области капитаном внутренней службы Куликовым Сергеем Григорьевичем в
здании, помещениях и территории ГБОУ ООШ с. Ст. Кармала по адресу: 446812, Самарская
область, Кошкинский район, с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16.
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ ООШ с. Ст. Кармала Толстиковой Еленой Алексеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР РФ). При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021	

	регламент о требованиях пожарной безопасности" (лестничные марши).			
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п.30 ППР РФ. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.07.2021	
3	Допущена эксплуатация электроустановочных изделий (распределительная коробка) с повреждениями (мастерские)	п.35 б) ППР РФ. Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.07.2021	
4	Допускается эксплуатация пожарного извещателя с повреждениями (спортзал)	п.54 ППР РФ. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	01.07.2021	
5	Огнетушитель, установленный в спортзале, не имеет запорно-пусковое устройство	п.407 ППР РФ. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.	01.07.2021	
6	Огнетушитель располагается на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (пищевлок)	п. 409 ППР РФ. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	01.07.2021	
7	Не достоверны сведения в декларации пожарной безопасности (не указан полный перечень статей (частей, пунктов) требований технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.	ст. 6, ч. 4 ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.	01.07.2021	
8	Отсутствует декларация пожарной безопасности в отношении здания (части здания) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (детский сад)	ст. 6, ч. 1 ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении	01.07.2021	

		зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по м.р. Елховский и Кошкинский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы
Куликов Сергей Григорьевич

«14» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Толстикова Е.А.
(подпись)

Директор ГБОУ ООШ с. Ст. Кармала
(должность)

Толстикова Е.А.
(фамилия, инициалы)

«14» апреля 2021 г.